

## POZ TARİFLERİ

Sayfa No : 1

Tarih : 04.08.2021

İşin Adı: Gürün Meslek Yüksekokulu Uygulama Mutfağı Doğalgaz İş

### 01-Doğalgaz

Sıra No	1
Poz No	25.345.4200
Tanımı	Doğalgaz Sayacı Muhafaza Kutusu ve Montajı
Birimi	Kg
Tarifi	Dış hava koşullarına maruz doğalgaz sayaçları için doğalgaz şartnamesine uygun, DKP sac malzemeden yapılmış, fırın boyalı, lastik contalı, sayaç kutusu üzerinde gözetleme camı ve havalandırma panjuru bulunan, bükülebilir kollu kapağı olan doğalgaz sayaç muhafaza kutusunun iş yerinde temini ve yerine montajı. (demir imalat BFT 15.550.1202'den ödenecektir. 15.550.1202: Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması)

Sıra No	2
Poz No	25.300.1605
Tanımı	Doğalgaz Hattı Çelik Boru Döşenmesi
Birimi	m
Tarifi	Dış Çap/ Et Kalınlığı (mm) 48,3/3,7 mm (Tabii gaz endüstrisi çelik boru hatları için) (Ölçü: m) 2014/68/AB Basıncılı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş, TS EN ISO 3183;2012;2013'ye uygun çelik doğal gaz borularının ø114,3/6,0 mm altındaki borular Gr-A, ø 114,3/6,0 mm ve üzerindeki borular Gr-B malzemeden imal edilmiş, ilgili şartname ve projesine uygun olarak döşenmesi, bağlantılarının yapılması için kullanılan her türlü malzeme ve işçilik dahil, fittings tespit malzemeleri ile borularda sülyen ve boya bedeli hariç olmak üzere işyerinde temini, yerine montajı. (Boru montaj malzemesi bedelleri 25.300.2100 ve 25.300.2200 pozlarından ödenecektir.)

Sıra No	3
Poz No	25.300.2200
Tanımı	Doğalgaz Boru Montaj Malzemesi
Birimi	%
Tarifi	Bina içinde kaynaklı olarak döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli; (Ölçü: %) BFT 25.300.1100, 25.300.1400 ve 25.300.1500'de tanımlanan boruların, kaynaklı olarak döşenmiş, tüm boru fittings ve benzeri boru elamanları ile kaynak, tespit, askı malzemeleri dahil olmak üzere montaj malzemeleri bedeli.

Sıra No	4
Poz No	25.320.3301
Tanımı	Doğalgaz Küresel Vanaları ve Montajı
Birimi	Adet
Tarifi	65 Ø mm PN16 - PN25 - PN40 çalışma basıncında, doğalgaz tesisatlarında kullanılmak üzere TS 9809'a uygun, sfero veya çelik döküm gövdeli, küresi paslanmaz çelik dolu küreli, paslanmaz çelikten teflon tabak yay takviyeli contalı, tam geçişli, flanşlı vanaların iş yerinde temini ve yerine montajı.

## POZ TARİFLERİ

Sayfa No : 2

Tarih : 04.08.2021

**İşin Adı:** Görün Meslek Yüksekokulu Uygulama Mutfağı Doğalgaz İş

<b>Sıra No</b>	5
<b>Poz No</b>	35.420.1350
<b>Tanımı</b>	Doğalgaz Dedektörü ve Montajı
<b>Birimi</b>	Adet
<b>Tarifi</b>	Doğalgazı algılayacak ve 85 db ses şiddetinde alarm verecektir. Dedektör üzerinde uzaktan gözle kontrolün sağlanabilmesi için en az 3 adet Led ışığı olacak, Sistemin devrede, alarm ve hata konumunda olduğunu gösterecektir. Dedektör üzerindeki test butonu sayesinde Led'lerin ve dahili sirenin fonksiyon testi yapılabilecektir. 220 V AC veya 12/24 V DC besleme gerilimiyle çalışabilecektir. Modülün beslemesi 35.410.6000 birim fiyat numarasında belirtilen teknik özelliklere sahip 24 V DC anahtarlama (SMPS) güç kaynağından sağlanacaktır (Akü ve SMPS anahtarlama güç kaynağı fiyatı birim fiyata dahil değildir). TS EN 50194-1 standardına uygun ve CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş, üreticinin performans beyanına sahip firma mamulü dedektörün temini, işyerine nakli her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalışır halde teslimi.

<b>Sıra No</b>	6
<b>Poz No</b>	25.175.4201
<b>Tanımı</b>	Doğalgazlı Şofben ve Montajı
<b>Birimi</b>	Adet
<b>Tarifi</b>	11 L/min (19KW) ŞOFBEN: (Ölçü: Ad.) (TS 615 EN 26+AC) (2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliğine uygun , CE uygunluk işareti ile olarak piyasaya arz edilmiş, üzeri emaye şofbenin, en fazla üç metre duman borusuyla birlikte işyerinde temini, tesisata ve bacaya bağlanması çalışır halde teslimi