

TEKNİK ŞARTNAME	
PARÇA ADI	Paslanmaz Çelik Soğuk Su Tankı
ADET/BOYUT	1 Adet
İSTENİLEN ŞARTLAR	
<ul style="list-style-type: none">• 304 kalite paslanmaz çelikten veya galvaniz sac malzemeden üretilmiş olmalı.• Et kalınlığı en az 1,5 mm olmalıdır.• Tank dışındaki bağlantılar 3/4" dış diş olarak imal edilmeli ve uzunluğu en az 4 cm olmalıdır.• Tank 45 cm x 45 cm x 40 cm boyutlarında olmalıdır.• Tankın üst kısmı açılıp kapanabilecek şekilde 304 kalite paslanmaz çelikten veya galvaniz sac malzemeden üretilmiş kapaklı olmalıdır.• İmalata başlamadan önce iletişim kurulmalıdır.• Aşağıdaki şekil örnek olarak alınabilir.	
	